

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống khí oxy cho khu vực nhà D” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Nguyễn Quang Toàn, khoa Dược-VT, TBYT, số điện thoại: 0326132678, Email: khoaduocyytptn@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
 - Nhận qua Email: khoaduocyytptn@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày 21 tháng 01 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Địa điểm thi công: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
- Thời gian thi công dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.
- Dự kiến về điều khoản thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Các nhà thầu quan tâm tới khảo sát thực tế tại dự án để cung cấp bảng báo giá kèm theo các hồ sơ sau :

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam
- Catalog vật tư, thiết bị
- Biên bản khảo sát
- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật

- Biện pháp thi công (Biện pháp cung cấp lắp đặt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có giải pháp dự phòng khí y tế để không làm ảnh hưởng tới quá trình cấp khí y tế của bệnh viện)

- Tiến độ cung cấp hàng hóa và lắp đặt.

Với nội dung như trên, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang Website Trung tâm;
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT; KDVTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Hà Đức Trịnh

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ngày 12/01/2026)

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống khí oxy cho khu vực nhà D

TT	TÊN DANH MỤC	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Bộ điều phối khí oxy (2x10 chai)	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 Cấu hình: Van điều áp cấp một (01 cái) Van điều áp cấp hai (01 cái) Dàn thanh góp (01 dàn, mỗi dàn kết nối 10 chai) Dây mềm cao áp và van một chiều (10 chiếc) Đặc tính kỹ thuật: Sử dụng khí oxy chai (loại 40 lít) Kết nối mỗi dàn 10 chai, hai dàn bên trái, phải 20 chai Chuyển đổi tự động hai nhánh (không dùng điện) Áp suất đầu vào cho phép 4-200 Bar Áp suất đầu ra điều chỉnh từ 0-10 Bar Lưu lượng cung cấp khí đáp ứng ≥ 100 m ³ /h Van một chiều cao áp dàn chai chống xả ngược khí, khi thay thế chai trong quá trình sử dụng (Không bao gồm chai khí)	Bộ	1
2	Hộp đầu giường	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 Cấu hình: Kích thước : WxHxD = 234 x 72 x 1000mm Vật liệu nhôm thanh định hình lắp ghép, sơn tĩnh điện màu trắng ngà, dán 1 đường chỉ xanh phía trên hộp tạo điểm nhấn Có 3 khoang riêng biệt , độ dày thanh nhôm 2mm Có lỗ chờ lắp đặt ổ khí Ổ điện đôi 3 chấu (2 cái)	bộ	10
3	Ổ khí oxy	Đáp ứng tiêu chuẩn: EC; ISO 9001; ISO 13485 Ổ khí kết nối nhanh với thiết bị bên ngoài đầu cắm chuẩn BS Thân để bên trong tích hợp van một chiều và ống đồng chờ kết nối D12 mm Mặt bên ngoài lỗ chờ kết nối với thiết bị đầu cắm chuẩn BS Mặt bên ngoài chỉ thị màu sắc tên riêng cho mỗi loại khí và được định vị lỗ cắm riêng chống nhầm lẫn khí với nhau.	bộ	10

4	Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm bình làm ẩm	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 Lưu lượng điều chỉnh từ 0-15 lít/phút Thang chia độ 0 ~15 lít/phút. Bình được làm bằng vật liệu Polycarbonate hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C Tích hợp đầu cắm chuẩn BS tương thích với ổ khí chuẩn BS	Bộ	10
5	Ống đồng D12x0,6mm	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 , BS EN 13348, Ống đồng tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế , độ dày 0,6mm	mét	45
6	Ống đồng D22x0,9mm	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001 , BS EN 13348, Ống đồng tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế , độ dày 0,9mm	mét	60
7	Măng xông đồng D12	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	6
8	Măng xông đồng D22	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	20
9	Tê đồng D12	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	12
10	Tê đồng D22	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	2
11	Cút góc D12	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	30
12	Cút góc D22	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	10
13	Côn thu đồng D15x12	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	3
14	Côn thu đồng D22x15	Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho y tế	Cái	3
15	Van chặn khí D12	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 Van bi tay gạt (đóng, mở nhanh) Thân van bằng đồng đóng mở nhanh góc 90 độ Hai đầu chờ kết nối ống đồng	Cái	3
16	Giá đỡ, định vị ống đồng, gắn tường		Bộ	20
17	Chi phí kiểm định		HT	1